



ESTADO DO PIAUÍ

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gabinete do Deputado RUBEM MARTINS/PSB


LIDO NO EXPEDIENTE

APROVADO

Em, 31/08/2017
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Em, 31/08/2017
REGISLADO


1º Secretário


2º Secretário

RUBEM MARTINS, Deputado Estadual do **PSB-PI**, com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer a Vossa Excelência, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado expediente ao **Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Wellingtona Dias**, com cópia anexa ao **Excelentíssimo Senhor Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Cel. Carlos Frederico Macêdo Mendes**, solicitando em regime de urgência que encaminhe para esta Casa, informações sobre toda a infraestrutura existente de prevenção e combate a incêndios no Estado do Piauí (incluindo Teresina) disponibilizada pela Corporação, devido o intenso período de verão (estiagem), onde já se verificam aproximadamente, segundo informações do Corpo de Bombeiros, somente em 15 dias do mês de agosto, registros de 630 focos de incêndios, isto é, em torno de 8 ocorrências por dia. Segundo a referida Instituição, esses índices aumentarão a partir do mês de setembro, onde supõem-se chegar a um atendimento de 10 a 12 ocorrências diárias.

JUSTIFICATIVA

Fundamentamos tal solicitação, haja vista, ter sido encaminhado para esta Casa, ofício contendo a **Relação dos Hidrantes de Coluna da Rede Pública de Abastecimento de Água nos municípios onde existem Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros**, em resposta ao **Requerimento nº 417/16** de nossa autoria. Hidrantes são equipamentos essenciais na prevenção e combate a incêndios. De acordo com o relatório, verificamos que a quantidade de hidrantes existentes no Piauí é caótica. Por exemplo, Teresina possui 65 hidrantes, 1 para cada 13.037 habitantes; Parnaíba com 12 hidrantes, 1 para cada 15.208 habitantes; Picos com 2 hidrantes, 1 para cada 38.374 habitantes e Floriano com 4 hidrantes, 1 para cada 14.723 habitantes, ou seja, dos 224 municípios, apenas 04 disponibilizam precariamente de hidrantes, os 220 restantes não possuem hidrantes. Conforme preconiza a ABNT NBR 12.218, no que diz respeito a sistemas de hidrantes e mangotinhos exige-se condições mínimas de espaçamento de 600m entre hidrantes, 150 mm de tubulação, vazão de 31,5 L/s até 126L/s e pressão mínima de 138 Kpa.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres deputados e deputadas para a aprovação da referida proposição.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2017.



ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Gabinete do Deputado RUBEM MARTINS/PSB

RELATÓRIO/QUANTIDADES DE HIDRANTES/CORPO DE
BOMBEIROS/AGESPISA/2016

I – TERESINA

DADOS: População: 847.430 hab/IBGE 2016

1.1 – ZONA CENTRO/NORTE

- a) Quantidade Total de Hidrantes: 20
- b) Quantidade de Hidrantes em boas condições: 17
- c) Quantidade de Hidrantes com defeitos: 03

1.2 – ZONA CENTRO/SUL

- a) Quantidade Total de Hidrantes: 30
- b) Quantidade de Hidrantes em boas condições: 21
- c) Quantidade de Hidrantes com defeitos: 09

1.3 – ZONA SUDESTE

- a) Quantidade Total de Hidrantes: 05
- b) Quantidade de Hidrantes em boas condições: 04
- c) Quantidade de Hidrantes com defeitos: 01

1.4 – ZONA LESTE

- a) Quantidade Total de Hidrantes: 10
- b) Quantidade de Hidrantes em boas condições: 05
- c) Quantidade de Hidrantes com defeitos: 05

1.5 – PARNAÍBA/POP: 182.501 HAB.

- a) Quantidade Total de Hidrantes: 12
- b) Quantidade de Hidrantes em boas condições: 10
- c) Quantidade de Hidrantes com defeitos: 02

1.6 – PICOS/POP: 76.749 HAB

- a) Quantidade Total de Hidrantes: 02
- b) Quantidade de Hidrantes em boas condições: 02
- c) Quantidade de Hidrantes com defeitos: 0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



RELAÇÃO DOS HIDRANTES DE COLUNA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM UNIDADES OPERACIONAIS DO
CORPO DE BOMBEIROS.

TERESINA: ZONA CENTRO/NORTE

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|--|---|----------------------------|---------------------|
| 01 | Av. Ezequiel Serattim com Rua Gabriel Ferreira | Posto Mercury | Boa | |
| 02 | Av. Antonilino Freire com Rua Sete de Setembro | Ao lado dos Correios | Boa | Apresenta vazamento |
| 03 | Rua Lizandro Nogueira com Rua Barroso | Loja Babyândia | Boa | |
| 04 | Rua Areolino de Abreu com Rua Riachuelo | Praça da Bandeira/Armarinho Pedro II | Boa | |
| 05 | Rua Coelho Rodrigues com Rua 13 de Maio | Ótica Itamaraty | Boa | |
| 06 | Rua Lizandro Nogueira com Rua Gabriel Ferreira | Gráfica Cidade verde | Boa | |
| 07 | Avenida Jacob Almendra com Rua Arthur de Vasconcelos (Bairro Cabral) | Bar Sapucaia | Boa | |
| 08 | Rua Juca Trindade com Rua Prof. José Amável (Bairro Cabral) | Hospital do BEC | Boa | |
| 09 | Av. Marechal Castelo Branco, Assembléia Legislativa | Assembléia Legislativa (mastos das bandeiras) | Boa | |
| 10 | Av. Marechal Castelo Branco, Assembléia Legislativa | Assembléia Legislativa (Agência CEF) | Boa | |
| 11 | Rua 1º de Maio com Al. Parnaíba, Marquês | Posto de Combustível | Boa | |
| 12 | Al. Parnaíba com Rua Arêa Leão, Vila Operária | Subestação da ELETROBRÁS | Baixa Pressão | Válvula com defeito |
| 13 | Al. Parnaíba com Rua Mons. Besson, Pirajá | Panificadora Eldorado | Boa | |
| 14 | Av. Centenário com Rua Guaporé, Aeroporto | Saída do Aeroporto de Teresina | Boa | |
| 15 | Al. João Isidoro França com Rua Jean Le Lonnes, Poti Velho | Igreja Assembléia de Deus | Boa | |



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



TERESINA: ZONA CENTRO/NORTE (CONT.)

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 16 | Rua Rui Barbosa com Rua Monteiro Lobato, Q-A, C 01, Conj. São Joaquim | Clinica Sorriso Odonto | Desativado ✓ | |
| 17 | Mocambinho I, Setor A, Esquina das Quadras 29 e 30 | Comercial Carvalho | Boa | |
| 18 | Av. Duque de Caxias com Rua Trindade, Buenos Aires | Igreja Assembleia de Deus | Boa | |
| 19 | Av. Duque de Caxias com Rua Gonçalves Ledo, Primavera | Frigorífico Torres/Parque da Cidade | Boa | Apresenta vazamento ✓ |
| 20 | Rua 13 de Março com Rua Lucídio Freitas, Marquês | Retaguarda do clube dos Professores | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no período de 16.09.2015 a 16.10.2015, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em conjunto com uma equipe da AGESPISA.

Teresina, 10 de novembro de 2016.


Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap QCCOBM
Chefe de Gab. Cndo Geral/CBMEPI

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCCOBM
Chefe Gab. do Comando Geral
Mat.: 12701-9
RG: 10.5959-84



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



RELAÇÃO DOS HIDRANTES DE COLUNA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS.

TERESINA: ZONA CENTRO/SUL

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 01 | Rua David Caldas com Rua São Pedro, Centro | Quartel da CODAM/PMPI | Boa | |
| 02 | Rua 24 de Janeiro com Rua São João, Centro | Sociedade de São Vicente de Paula | Não funciona ✓ | |
| 03 | Rua Santa Luzia com Rua João Cabral, Centro | ELETROBRÁS | Boa | |
| 04 | Rua Gov. Arthur de Vasconcelos com Rua Paissandu, Centro | Hospital Natan Portela | Boa | |
| 05 | Rua Anísio de Abreu com Av. Frei Serafim, Centro | Papelaria Piauiense | Boa | |
| 06 | Rua Anísio Brito com Rua Gov. Tibério Nunes, Ilhotas | Condomínio Play Ilhotas | Boa | |
| 07 | Av. Higino Cunha com Av. Barão de Castelo Branco, Ilhotas | Maternidade D. Evangelina Rosa | Não funciona ✓ | |
| 08 | Rua Mato Grosso com Av. Frei Serafim, Ilhotas | Colégio CEV | Boa | |
| 09 | Rua Honório de Paiva com Av. São Raimundo, Piçarra | Piçarra Construções | Boa | |
| 10 | Av. Leônidas Melo com Rua Rio Grande do Sul, Piçarra | Portal 180° | Não funciona ✓ | |
| 11 | Rua Abdias Neves com Rua Canadá, Cristo Rei | Picanharia O Nelson | Boa | |
| 12 | Rua Firmino Paz com Rua Pio IX, São Pedro | Indústria Guadaluja | Boa | |
| 13 | Av. Valter Alencar com Rua Oeiras, São Pedro | Faculdade Santo Agostinho | Boa | Apresenta vazamento ✓ |



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



TERESINA: ZONA CENTRO/SUL (CONT.)

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 14 | Av. Pedro Freitas com Rua Henrique Dias, Vermelha | Frete ao Tribunal de Contas do Estado | Não Funciona ✓ | |
| 15 | Av. Valter Alencar com Rua Alceu Brandão, Monte Castelo | TV Antares | Boa | |
| 16 | Rua Cel. Porfírio Lopes com Rua Major Osmar Félix, Monte Castelo | Subestação da ELETROBRAS | Boa | |
| 17 | Av. Miguel Rosa com Rua Gabriel Ferreira, N. Sr.ª, das Graças | Agência da SEFAZ | Boa | Apresenta vazamento ✓ |
| 18 | Rua Arlindo Nogueira com Av. Gil Martins, Macaúba | Condomínio Angical | Boa | |
| 19 | Av. Gil Martins com Av. Barão de Castelo Branco, Três Andares | Estádio Albertão | Boa | |
| 20 | Av. Celso Pinheiro com Rua Joca Broxado, Três Andares | Posto de Lavagem "O Pirata" | | Apresenta vazamento ✓ |
| 21 | Rua Otto Tito com Quadra E, Conjunto Redenção | Praça do Conjunto Redenção | Boa | |
| 22 | Av. 19 de Outubro com Quadra 16, Conj. Parque Piauí | Comercial Carvalho | Boa | Apresenta vazamento ✓ |
| 23 | Rua Eptácio Pessoa com Av. prefeito Wall Ferraz (marginal da BR 316), Lourival Parente | Technotratres | Boa | |



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



TERESINA: ZONA SUL (CONT.)

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 24 | Rua Delfim Moreira com Av. Prefeito Wall Ferraz (marginal da BR 316), Lourival Parente | Colégio Lourival Parente | Boa | |
| 25 | Rua Wenceslau Braz.com Rua Ivan Tito Oliveira, Lourival Parente | Cantinho da Carne | Regular | Baixa Pressão ✓ |
| 26 | Rua Luís Pires Chaves com Quadra 57, Casa 13, Conjunto Saci | Bela Rosa Estética | Boa | |
| 27 | Av. Barão de Guruguêa com Rua Erminio Conde, Tabuleta | Casa das Ferragens | Boa | |
| 28 | Rua G com Rua João Henrique Gayoso, Distrito Industrial | Quadra 46 do Conj. Saci | Boa | |
| 29 | Rua D com Rua E, Distrito Industrial | CONAB | Boa | |
| 30 | Quadra 80, Conjunto Promorar | Igreja Universal do Reino de Deus | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no período de 16.09.2015 a 16.10.2015, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em conjunto com uma equipe da AGESPISA.

Teresina, 10 de novembro de 2016.

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap QCCB/M
Chefe de Gab. Cmdo Geral/CBMEPI

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCCB/M
Chefe Gab. do Comando Geral
Mat.: 12701-9
RG: 10.5969-84



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



RELAÇÃO DOS HIDRANTES DE COLUNA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS.
TERESINA: ZONA SUDESTE

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|---|--|----------------------------|-----------------------|
| 01 | Av. José Francisco de Almeida Neto, com Quadra 174, Conj. Dirceu Arcoverde II | Eletrônica Japão | Boa | |
| 02 | Quadra 259, Conj. Dirceu Arcoverde II | Pronto Socorro do Dirceu Arcoverde | Boa | Apresenta vazamento ✓ |
| 03 | Rua Antonio Neves de Melo com Rua Des. Berilo Mota, Conj. Dirceu Arcoverde I | Campus Clóvis Moura - UESPI | Boa | |
| 04 | Esquina das Quadras 134 e 135, Conj. Dirceu Arcoverde I | Restaurante Casa Grill | Boa | |
| 05 | Rua Alexandre Gomes Chaves com Rua Tufy Salomão, Conj. Dirceu Arcoverde I | Retaguarda do Colégio Dr. Agnelo P. da Silva | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no período de 16.09.2015 a 16.10.2015, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em conjunto com uma equipe da AGESPISA.

Teresina, 10 de novembro de 2016.

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCOBIM
Chefe de Gab. Cmdo Geral/CBMEPI

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCOBIM
Chefe Gab. do Comando Geral
Mat.: 12701-9
RG: 10.5959-84



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



RELAÇÃO DOS HIDRANTES DE COLUNA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM UNIDADES OPERACIONAIS DO
CORPO DE BOMBEIROS.

TERESINA: ZONA LESTE

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|---|---|----------------------------|-----------------------|
| 01 | Av. Universitária com Rua Miosótis, Iníanga | ADUFPI | Boa | |
| 02 | Rua Visconde da Parraíba com Rua Honório Parente, Horto Florestal | TEMAKI Frutos do Mar | Boa | |
| 03 | Rua Prof. Madeira com Av. Cel. Costa Araújo, Horto Florestal | D. G. Refrigeração | Boa | Apresenta vazamento ✓ |
| 04 | Rua TABELLÃO José Basílio com Av. JÓQUEI Clube, JÓQUEI Clube | Faculdade Maurício de Nassau | Baixa Pressão ✓ | |
| 05 | Av. Vilmary com Rua Modestino Soares, São Cristóvão | Manhattan Construtora | Não funciona ✓ | |
| 06 | Av. João XXIII com Av. Homero Castelo Branco, São Cristóvão | Supermercado Pão de Açúcar | Não funciona ✓ | |
| 07 | Av. João XXIII com Av. Pedro Almeida, São Cristóvão | Barroso Construções | Não funciona ✓ | |
| 08 | Rua Apolo XI com Rua 17, Morada do Futuro, Satélite | Retaguarda do Comercial Carvalho Vila Maria | Boa | |
| 09 | Rua 20 com Rua 08, Satélite | Baratão das Construções | Boa | |
| 10 | Rua Mercúrio com Rua Lindóia, Satélite | Torre da Operadora TIM | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no período de 16.09.2015 a 16.10.2015, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em conjunto com uma equipe da AGESPISA.

Teresina, 10 de novembro de 2016.

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCOBMA
Chefe de Gab. Cndo Geral/CBMEPI

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCOBMA
Chefe Gab. do Comando Geral
Mat.: 12701-9
RG: 10.5959-84



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



RELAÇÃO DOS HIDRANTES DE COLUNA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS.

PARNAÍBA

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 01 | Av. Princesa Isabel | Rotatória do Bairro Guarita | Baixa pressão ✓ | |
| 02 | Rua Marechal Pires Ferreira com Rua Armando Burlamaqui. | Mercado de Fátima | Boa | |
| 03 | Av. Cel. Lucas com Rua Álvaro Mendes | | Boa | |
| 04 | Av. Pinheiro Machado | Rodoviária de Parnaíba | Baixa pressão ✓ | |
| 05 | Av. Francisca Borges dos Santos | Aeroporto de Parnaíba | Boa | |
| 06 | Rua Santos Dumont | Quartel do 2º BBM | Boa | |
| 07 | Rua Riachuelo | FIEPI | Boa | |
| 08 | Av. Rosápolis | 2º BPM/PMPI | Boa | |
| 09 | Rua Pedro II com Rua Dr. Francisco Correia | | Boa | |
| 10 | Av. Pres. Getúlio Vargas | Ponte Simplicio Dias | Boa | |
| 11 | Praça Cel. Jonas | | Boa | |
| 12 | Banco do Nordeste do Brasil | | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no mês de setembro de 2015, por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Teresina, 10 de novembro de 2016.

Antonio Floriano de Sousa Filho – Cap. QCOBMM
Chefe de Gab. Cndo Geral/CBMEPI

Antonio Floriano de Sousa Filho - Cap. QCOBMM
Chefe Gab. do Comando Geral
Mat.: 12701-9
RG: 10.5939-84



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



RELAÇÃO DOS HIDRANTES DE COLUMNA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTEM UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS.

PICOS

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 01 | Av. Severo Eulálio | Churrascaria Bode Assado | Boa | |
| 02 | Av. Piauí, Junco, Marginal da BR 407 | Quartel do Corpo de Bombeiros | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no mês de outubro de 2016, por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

FLORIANO

| ORD | ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO | PONTO DE REFERÊNCIA | CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 01 | Rua Luiz Meireles, Sambaíba | Supermercado Jorge Batista | Não funciona ✓ | |
| 02 | Rua Elias Oka, Centro | Comércio Esporte Clube | Dificuldade de acesso ✓ | |
| 03 | Rua Raimundo Castro, bairro Caixa D'água | 3º BPM/PMPI | Boa | |
| 04 | Rua Raimundo Vieira da Silva, bairro São Borja | Quartel do Corpo de Bombeiros | Boa | |

OBS: Levantamento das condições dos hidrantes realizado no mês de outubro de 2016, por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Teresina, 10 de novembro de 2016.

Antonio Floriano de Sousa Filho Cap OCCB/M
Chefe de Gab. Cmdo. Geral CBMEPI

Antonio Floriano de Sousa Filho
Chefe Gab. do Comando Geral

Mat.: 12701-9

RG: 10.5959-84